

Dichiarazione Semestrale di conformità alle regole antincendio

Con la presente la Società
relativamente **a tutti gli spazi** assegnati presso l'Aerostazionedichiara che
vengono rispettate le regole, i divieti e gli obblighi previsti dal "Regolamento Antincendio per la conduzione
degli spazi commerciali assegnati da SEA nelle aerostazioni", in particolare dichiara che:

| VIGILANZA SUGLI SPAZI ASSEGNATI | SI | NO | Non applicabile |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| • La destinazione d'uso di tutti i locali assegnati è conforme a quella autorizzata da SEA. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Non è intervenuta nessuna modifica agli impianti, al Lay-out, al carico d'incendio o alle strutture dell'unità senza una preventiva condivisione ed autorizzazione di SEA. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • I Poster d'evacuazione sono affissi in posizione visibile ed aggiornati al lay-out esistente. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • La vigilanza sul rispetto del divieto di fumo da parte dei propri dipendenti e degli avventori dell'attività è attuata in modo costante e puntuale. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| IMPIANTI, PRESIDANTI ANTINCENDIO E VIE D'ESODO | | | |
| • Gli Estintori presenti negli spazi ad uso esclusivo (sia di proprietà che eventualmente installati da SEA), sono mantenuti in buono stato (compresa la relativa cartellonistica) e accessibili senza difficoltà. La posizione degli stessi non è mutata. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • I Naspi e/o gli Idranti, sono mantenuti accessibili senza alcun impedimento. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Le Porte Tagliafuoco sono di norma mantenute chiuse, tranne solo quando vi è la presenza di elettromagnete, collegato all'impianto di allarme incendio, atto al mantenimento delle stesse in posizione aperta. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Durante il tempo strettamente necessario al passaggio di persone o merci, gli operatori presenti sono informati e formati sull'obbligo di chiudere immediatamente le Porte Tagliafuoco in caso di allarme incendio attivo, o in caso di presenza di elettromagnete atto al mantenimento delle stesse in posizione aperta, gli operatori sono informati in merito al divieto assoluto di utilizzare "zeppe" o altri mezzi per bloccare le Porte ed alla necessità di verificare che non vi siano ostacoli che ne impediscano la chiusura automatica in caso d'incendio. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Le Porte Tagliafuoco e le uscite di emergenza sono mantenute in buono stato e non presentano difficoltà nella chiusura/apertura. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Le vie di fuga sono mantenute libere da ostacoli e percorribili senza alcun impedimento anche da parte di personale disabile. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| UTILIZZO E DEPOSITO DI MATERIALI INFIAMMABILI | | | |
| • L'accatastamento della merce negli spazi commerciali non ostruisce i rilevatori di fumo o le eventuali testine Sprinkler; è sempre garantito un franco libero di 50 cm tra le testine Sprinkler e qualsiasi materiale depositato. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • L'accatastamento della merce nei magazzini non ostruisce i rilevatori di fumo o le eventuali testine Sprinkler; è sempre garantito un franco libero di 100 cm tra le testine Sprinkler e qualsiasi materiale depositato. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Il quantitativo di merce presente negli spazi commerciali e nei magazzini non supera il carico d'incendio autorizzato, secondo quanto stabilito dal Manuale Tecnico Operatori Commerciali. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| MATERIALI D'ARREDO | | | |
| • Tutti i materiali dell'arredo e delle strutture presenti all'interno degli spazi assegnati rispettano le caratteristiche di "Reazione al Fuoco dei materiali" così come previsto dal Manuale Tecnico Operatori Commerciali. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| RIFIUTI E PULIZIA | SI | NO | Non applicabile |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> Lo stoccaggio dei rifiuti avviene sempre negli appositi contenitori ed avviene sempre nei locali adibiti a tale scopo; in nessun caso i rifiuti vengono posizionati, neanche temporaneamente, lungo la vie d'esodo o negli spazi comuni. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| IMPIANTI ED APPARECCHI ELETTRICI | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Le aperture (griglie o feritoie) relative all'impianto di evacuazione dei fumi, degli spazi assegnati, sono mantenute libere da qualsiasi tipo di ostacoli. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <ul style="list-style-type: none"> Al termine del presidio degli spazi da parte di proprio personale, tutte le apparecchiature ad alimentazione elettrica sono disalimentate, le uniche eccezioni sono riferibili solo a quelle il cui funzionamento non può essere interrotto (frigoriferi, terminali ricezione dati, ecc.), per le quali è stata verificata l'adeguatezza al mantenimento della tensione. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <ul style="list-style-type: none"> Tutte le apparecchiature ad alimentazione elettrica sono installate e mantenute in accordo alle prescrizioni del fabbricante. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <ul style="list-style-type: none"> L'interruttore generale del quadro elettrico e/o il pulsante di sgancio dell'energia elettrica presente nello spazio assegnato, è facilmente individuabile ed è mantenuto accessibile senza alcun impedimento. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <ul style="list-style-type: none"> Gli impianti e le apparecchiature elettriche mantengono le caratteristiche prescritte dalle norme CEI64-8 e rispettano tutto quanto previsto dal Manuale Tecnico Operatori Commerciali. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <ul style="list-style-type: none"> Gli impianti elettrici di nostra competenza sono oggetto di manutenzione periodica secondo le disposizioni e le normative vigenti. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <ul style="list-style-type: none"> Sono rispettate le scadenze relativamente alle verifiche periodiche degli impianti di nostra competenza secondo quanto previsto dal DPR 462/01. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <ul style="list-style-type: none"> Non è intervenuta nessuna modifica impiantistica senza una preventiva condivisione ed autorizzazione di SEA. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <ul style="list-style-type: none"> Non vengono eseguite operazioni e/o lavorazioni che producono vapori infiammabili o atmosfere esplosive senza adeguata ventilazione e senza specifica autorizzazione di SEA. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| AREE NON APERTE AL PUBBLICO E POCO FREQUENTATE | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Le aree che normalmente sono poco frequentate (magazzini, depositi, ecc.), sono tenute libere da materiali combustibili non essenziali, inoltre è costante la vigilanza del personale al fine di evitarne l'accesso a persone non autorizzate. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| INFORMAZIONE E FORMAZIONE | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Tutto il personale è stato informato e formato sui contenuti del "Regolamento Antincendio per la conduzione degli spazi assegnati da SEA". | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <ul style="list-style-type: none"> Tutto il personale è stato informato e formato sui contenuti del Piano di Emergenza ed Evacuazione dell'Aerostazione. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <ul style="list-style-type: none"> Tutto il personale è stato informato e formato sui contenuti del Piano di Emergenza ed Evacuazione/ Norme di comportamento in caso di emergenza ed evacuazione predisposti dal datore di lavoro. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <ul style="list-style-type: none"> Negli spazi assegnati è sempre garantita la presenza in turno di un numero adeguato di personale formato secondo l'allegato IX del D.M. 10 marzo 1998. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Si dichiara inoltre che, al fine di verificare la veridicità della presente dichiarazione, incaricati SEA possono accedere agli spazi assegnati, in presenza di nostro personale.

Data:/...../.....

Timbro e firma RSPP

Timbro e firma Responsabile Unità